



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC22024363086

发证日期: 2022年10月17日

有效期至: 长期有效

委托人名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
及注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
制造商名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
及注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
生产企业名称	深圳市英威腾电气股份有限公司宝安分厂
及生产地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道艾默生工业园 3 号 4 层至 1 层整栋
产品名称和系列、规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC22024363086

纸 号:

iMars XG15KTR1-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 23.9A, 额定交流输出功率 15kW.

iMars XG15KTR1

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/28A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 23.9A, 额定交流输出功率 15kW.

iMars XG12KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 19.1A, 额定交流输出功率 12kW.

iMars XG12KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 19.1A, 额定交流输出功率 12kW.

iMars XG11KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 17.5A, 额定交流输出功率 11kW.

iMars XG11KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC22024363086

纸 号:

14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 17.5A, 额定交流输出功率 11kW.

iMars XG10KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 15.9A, 额定交流输出功率 10kW.

iMars XG10KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 15.9A, 额定交流输出功率 10kW.

iMars XG9KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 14.4A, 额定交流输出功率 9kW.

iMars XG9KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 14.4A, 额定交流输出功率 9kW.

iMars XG8KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 12.8A, 额定交流输出功率 9kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号: CQC22024363086

纸 号:

iMars XG8KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 12. 8A, 额定交流输出功率 8kW.

iMars XG6KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 9. 6A, 额定交流输出功率 6kW.

iMars XG6KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 9. 6A, 额定交流输出功率 6kW.

iMars XG5KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 8A, 额定交流输出功率 5kW.

iMars XG5KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 8A, 额定交流输出功率 5kW.

iMars XG4KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号: CQC22024363086

纸 号:

18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 6. 4A, 额定交流输出功率 4kW.

iMars XG4KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 6. 4A, 额定交流输出功率 4kW.

iMars XG3KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 18A/18A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 4. 8A, 额定交流输出功率 3kW.

iMars XG3KTR

直流输入:MPPT 工作电压 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 14A/14A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 4. 8A, 额定交流输出功率 3kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心