



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC21024318257

发证日期: 2021年11月09日

有效期至: 长期有效

委托人名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
及注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
制造商名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
及注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
生产企业名称	深圳市英威腾电气股份有限公司宝安分厂
及生产地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道艾默生工业园 3 号 4 层至 1 层整栋
产品名称和系列、规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC21024318257

纸 号:

iMars XG70KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 92. 6A, 额定交流输出功率 70kW;

iMars XG70KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 92. 6A, 额定交流输出功率 70kW;

iMars XG66KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 87. 4A, 额定交流输出功率 66kW;

iMars XG66KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 87. 4A, 额定交流输出功率 66kW;

iMars XG60KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 79. 4A, 额定交流输出功率 60kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC21024318257

纸 号:

iMars XG60KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 79. 4A, 额定交流输出功率 60kW;

iMars XG60KTR

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 95. 6A, 额定交流输出功率 60kW;

iMars XG60KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4;  
交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 95. 6A, 额定交流输出功率 60kW;

iMars XG50KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A/26A/39A/26A;  
交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

iMars XG50KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心





# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC21024318257

纸 号:

交流输出: 3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

iMars XG50KTR

直流输入: MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A/26A/39A/26A; 交流输出: 3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 79. 7A, 额定交流输出功率 50kW;

iMars XG50KTR-S

直流输入: MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出: 3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 79. 7A, 额定交流输出功率 50kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

## SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

**CERTIFICATE NO.:** CQC21024318257

**Valid from:** Nov.09,2021

**Valid until:**long-term

<b>NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT</b>	INVT Solar Technology(Shenzhen)Co.,Ltd 6th Floor, Block A, INVT Guangming Technology Building, Kejie Fourth Road, Shutianpu Community, Matian Guangming District, 518000 Shenzhen, PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA
<b>NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER</b>	INVT Solar Technology(Shenzhen)Co.,Ltd 6th Floor, Block A, INVT Guangming Technology Building, Kejie Fourth Road, Shutianpu Community, Matian Guangming District, 518000 Shenzhen, PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA
<b>NAME AND LOCATION OF THE FACTORY</b>	Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. ( Baoan Factory ) 4Th to 1st floors of Emerson Industrial Park, No. 3, Fengtang Avenue, Tongwei Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen
<b>PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION</b>	Gird-tied Solar Inverter See Appendix
<b>THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS</b>	NB/T32004-2018
<b>TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES</b>	Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC33-461239-2018.  
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

## SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

### APPENDIX

Page 1 of 3

CERTIFICATE NO.: CQC21024318257

PAPER:

#### iMars XG70KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 92. 6A, 额定交流输出功率 70kW;

#### iMars XG70KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 92. 6A, 额定交流输出功率 70kW;

#### iMars XG66KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 87. 4A, 额定交流输出功率 66kW;

#### iMars XG66KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 87. 4A, 额定交流输出功率 66kW;

#### iMars XG60KTRL

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 79. 4A, 额定交流输出功率 60kW;

#### iMars XG60KTRL-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 79. 4A, 额定交流输出功率 60kW;

**NOTE:** This appendix is valid when used with the certificate.



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

## SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

**APPENDIX**

**Page 2 of 3**

**CERTIFICATE NO.: CQC21024318257**

**PAPER:**

**iMars XG60KTR**

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A\*4; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 95. 6A, 额定交流输出功率 60kW;

**iMars XG60KTR-S**

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 95. 6A, 额定交流输出功率 60kW;

**iMars XG50KTRL**

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A/26A/39A/26A; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

**iMars XG50KTRL-S**

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出:3/N/PE, 277V/480V, 50Hz, Max. 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

**iMars XG50KTR**

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 39A/26A/39A/26A; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 79. 7A, 额定交流输出功率 50kW;

**NOTE:** This appendix is valid when used with the certificate.



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

## SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

**APPENDIX**

**Page 3 of 3**

**CERTIFICATE NO.: CQC21024318257**

**PAPER:**

iMars XG50KTR-S

直流输入:MPPT 工作电压 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A\*4; 交流输出:3/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 79.7A, 额定交流输出功率 50kW.



**NOTE:** This appendix is valid when used with the certificate.



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**